Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ –

МОНТАНА

Община Вършец
Изх.№3300-42
08.01.2026г.
3540 гр. Вършец

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ЕИК: 000320655, представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров – кмет, гр. Вършец, бул. „България“ № 10, тел. 09527/22-22**

(име, адрес и телефон за контакт)

.....

(седалище)

Пълен пощенски адрес: **3540 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, бул. „България“ № 10**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **тел.: 09527/22-22;** факс: **0957/23-23;** e-mail: admin@varshets.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **инж. Иван Михайлов Лазаров – Кмет**

Лице за контакти: **инж. Ивайло Георгиев, тел.: 0877089522**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Вършец** има следното инвестиционно предложение:

„Частична рехабилитация на уличното осветление в населените места на Община Вършец“

Подобект: гр. Вършец

Подобект: с. Спанчевци

Подобект: с. Долна Бяла Речка

Подобект: с. Горна Бяла Речка

Подобект: с. Стояново

Подобект: с. Долно Озирово

Подобект: с. Горно Озирово

Подобект: с. Черкаски

Подобект: с. Драганица

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Обхвата на разработката в настоящия проект е свързан с подмяна на осветителните тела по уличната мрежа от такива с Na, или живачни осветителни тела, с такива, които са високоефективни и енергоспестяващи осветителни тела, с LED светоизточници. При подбора на осветителните тела са спазени изискванията на стандарта БДС EN 124646-2 за съответния клас улици, съобразено със съществуващите стълбове за улично осветление и там където е необходимо със стълбовете от съществуващата мрежа НН, на които е монтирано уличното осветление.

В разработката за подобект: гр. Вършец, са включени отделни участъци от града, които касаят препроектиране на уличното осветление в определените участъци, изграждане на парково и улично осветление и не попадат в обхвата за рехабилитация на уличното осветление. Парк Слънчева градина не се третира в проекта, тъй като същият е отделен в отделно обособена позиция и за него се изготвя отделен технически проект. За парка пред СБР „Св. Мина“ при направения оглед на място се установи, че стълбовата мрежа и парковите осветители са в лошо състояние. Кабелната мрежа е компрометирана. За този парк се предвижда цялостна подмяна на стълбовната мрежа и осветителните тела и възстановяване на кабелната мрежа с нови кабели, при спазване конфигурацията на съществуващата такава.

В разработката за останалите подобекти: с. Спанчевци, с. Долна Бяла Речка, с. Горна Бяла Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски и с. Драганица, са включени отделни участъци от селата, които касаят препроектиране на уличното осветление в определените участъци, изграждане на улично осветление и не попадат в обхвата за рехабилитация на уличното осветление.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът за гр. Вършец предвижда:

1. Подмяна на съществуващите осветителните тела с нови осветителни тела с LED светоизточници, с висок светлинен добив и характеристики на излъчване, покриващи

нормите по стандарта БДС EN 12464-2.;

2. Подмяна на съществуващите паркови осветители в централната пешеходна част на града и парковите площи с нови осветителни тела с модерен дизайн и LED светоизточник.

3. Използване на осветители с ефективно светлоразпределение и висока степен на защита, осигуряваща поддържането по време на целия срок на експлоатация на светлотехническите параметри;

4. Демонтиране (или изолиране от управление) на съществуващата система за управление на уличното осветление.

5. Управляващите контактори за комутиране на осветлението в таблото се байпасират и към захранващите линии на УО се подава постоянно, некомутируемо захранване.

6. Двойнотарифно отчитане на електроенергията (не се променя);

7. Използване на информационна система за регистрация, контрол и извършване на ремонтни дейности от организацията експлоатираща уличното осветление.

8. Изграждане на нова въздушна, или кабелна мрежа за новопредвидени разширения на клонова мрежа от УО.

<u>Проектът за селата в община Вършец предвижда:</u>

1. Подмяна на съществуващите осветителните тела с нови осветителни тела с LED светоизточници, с висок светлинен добив и характеристики на излъчване покриващи нормите по стандарта БДС EN 12464-2.;

2. Използване на осветители с ефективно светлоразпределение и висока степен на защита, осигуряваща поддържането по време на целия срок на експлоатация на светлотехническите параметри;

3. Демонтиране (или изолиране от управление) на съществуващата система за управление на уличното осветление.

4. Управляващите контактори за комутиране на осветлението в таблото се байпасират и към захранващите линии на УО се подава постоянно, некомутируемо захранване.

5. Двойнотарифно отчитане на електроенергията (не се променя);

6. Изграждане на нова въздушна, или кабелна мрежа за новопредвидени разширения на клонова мрежа от УО.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предложението няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Одобряването на инвестиционния проект ще се извършва по реда на ЗУТ от Главния архитект на Община Вършец.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Посочените по-горе подобекти попадат изцяло по уличната мрежа на гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бяла Речка, с. Горна Бяла Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски и с. Драганица. В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита или територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използването на местни природни ресурси при изграждането.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При изпълнение на дейностите няма да бъдат емитирани опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква да има емисии на вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При строителството ще се генерират строителни отпадъци, които ще се третират съгласно ПУСО, който е част от инвестиционния проект за подобект: гр. Вършец. За останалите подобекти в селата демонтираните осветителни тела и техните приспособления ще се извозват до база за бракуване.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква да има отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката няма да има опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител: ....

Дата: 06.01.2026 г.

(подпи